



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Шелковскому району)

ул. Советская 27,
ст. Шелковская, 366108
E-mail: ond-17@mail.ru

11.11.2019 г. № 367/2-3-15

На № _____ от _____

Начальнику
МУ «Управление Образования
Шелковского муниципального района»
Чеченской Республики
Геремеева Хижан Абдулсаидовна Т.К.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Я, Инспектор ОНД и ПР по Шелковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике лейтенант внутренней службы Оздемиров Рахман Имранович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 63 от «07» ноября 2019 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо:
(ненужное зачеркнуть)

Харонова Хава Андиевна

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

зарегистрированный(ная) по адресу: Ч.Р.Шелковской район ст. Каргалинская, ул. Братская д.2А

Материалами установлено, что

«06» ноября 2019 г. в «13» час «00» мин. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каргалинская СОШ» Шелковского муниципального района Чеченской Республики нарушены требования ППР РФ-390

(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса;

а именно: 1. Помещения школы не соответствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы. Правило Противопожарного Режима в РФ п.43 ГОСТР 12.2.143-2009; НПБ 160-97.2. На некоторых лестничных маршах школы отсутствуют указатели путей эвакуации. Правила Противопожарного Режима в РФ п.43. 3. На огнетушителях находящихся помещении школы на корпусах огнетушителях белой краской не нанесен порядковый номер. Правила Противопожарного Режима в РФ п.475.4. Лаборатория химии не обеспечена огнетушителями по нормам согласно приложениям №1,2. Правила Противопожарного Режима в РФ п.70. 5. Кабинет информатики не обеспечена огнетушителями по нормам согласно приложениям №1,2. Правила Противопожарного Режима в РФ п.70. 6. В школе не исправно пожарная сигнализация. Правила Противопожарного Режима в РФ п.61.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

1	Обеспечить устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности
2	В течение одного месяца с момента получения данного представления прошу Вас сообщить о принятых мерах в ОНД и ПР по Шелковскому району

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы обязаны в течение 1 (одного) месяца со дня получения данного представления рассмотреть и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Инспектор ОНД и ПР
по Шелковскому району
лейтенант внутренней службы



Р.И. Оздемиров

№ 407
Вх. 1225
14. 11. 19.