



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАРГАЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»
МУНИЦИПАЛНИ БЮДЖЕТАН ЮКЪАРАДЕШАРАН УЧРЕЖДЕНИ
«КАРГАЛИНСКИ ЮККЪЕРА ЮКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА № 1»

366104, ЧР, Шелковской муниципальный район, ст. Каргалинская ул. Братская, 2а.
kargsosh1@mail.ru

«30» 11 2019 г.

№ 144

Главное управление Министерства РФ
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
по ЧР по Шелковскому району
Начальнику пожарно-спасательного
гарнизона «Шелковской»
Мицаеву М.М.

На Ваше представление от 11 ноября 2019 года № 367/2-3-15, сообщаю,
что приняты меры по устранению нарушений требований пожарной
безопасности, а именно:

в помещении школы установлены знаки пожарной безопасности,
обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы;

на всех лестничных маршах установлены указатели путей эвакуации;

на огнетушителях, находящихся в помещении школы на корпусах
огнетушителях белой краской нанесен порядковый номер;

лаборатория химии обеспечена огнетушителями по нормам согласно
приложению № 1, 2;

кабинет информатики обеспечен огнетушителями по нормам согласно
приложению № 1, 2;

пожарная сигнализация исправна.

Директор

МБОУ «Каргалинская СОШ № 1»



/Х.А.Харонова/