



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чеченской Республике

(Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шелковскому району)

366108, ЧР, Шелковской район, ст. Шелковская, ул. Советская, 27, mail: ond-17@mail.ru

Предписание № 49 /1/44

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Каргалинская СОШ» Шелковского муниципального района Чеченской Республики Харонова Хава Андиевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнения распоряжения № 51 от «08» октября 2019 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Шелковского района по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 ч. 00 мин. «06» 11 2019 г. по 13 ч. 00 мин. «06» 11 2019 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Каргалинская СОШ №1» Шелковского муниципального района Чеченской Республики, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): ЧР, Шелковской район, ст. Каргалиновская, ул. Братская №2А

проверку проводил(а):

Оздемиров Рахман Имранович Государственный инспектор Шелковского

района по пожарному надзору

совместно с: Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Каргалинская СОШ №1» Шелковского муниципального района Чеченской Республики Харонова Хава Андиевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	Помещения школы не соответствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы.	Правило Противопожарного Режима в РФ п.43 ГОСТР 12.2.143-2009; НПБ 160-97	11.05.2020г.	
2	На некоторых лестничных маршах школы отсутствуют указатели путей эвакуации.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.43.	11.05.2020г.	
3	На огнетушителях находящихся в помещении школы на корпусах огнетушителях белой краской не нанесен порядковый номер.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.475.	11.05.2020г.	
4	Лаборатория химии не обеспечена огнетушителями по нормам согласно приложениям №1,2.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.70.	11.05.2020г.	
5	Кабинет информатики не обеспечена огнетушителями по нормам согласно приложениям №1,2.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.70.	11.05.2020г.	
6	В школе не исправно пожарная сигнализация.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.61.	11.05.2020г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Оздемиров Рахман Имранович Государственный инспектор Шелковского района по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Каргалинская СОШ №1»

Шелковского муниципального района Чеченской Республики Харонова Хава Андиевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 07 » 11 2019 г.

(подпись)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД №